



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Северо-Западный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратовской области

Ленина ул., д. 100., г. Аткарск, 412423
Тел. /факс (845-52) 3-10-15, e-mail: atkrpn@san.ru
http://64.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137
ИНН/КПП 6454073184/645401001

23.12.2024

N

64-01-15/44/СЗ-
10582-2024

На N

от

Уведомление

о неудовлетворительном качестве питьевой воды, отобранной в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Северо-Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области информирует Вас о неудовлетворительном качестве питьевой воды, отобранной в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за декабрь 2024 год, средние уровни показателей которой по исследуемым санитарно-химическим показателям не соответствуют нормативам качества питьевой воды (СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Не соответствует нормативам качества по санитарно-химическим показателям вода питьевая, отобранная в рамках социально-гигиенического мониторинга в следующих мониторинговых точках:

- Вода питьевая из централизованного источника водоснабжения, по адресу: Саратовская область г. Калининск, ул. Родниковая (кран перед подачей в сеть) - не соответствует по санитарно-гигиеническим показателям: массовой концентрации бора: ($1,62 \pm 0,32 \text{ мг/дм}^3$ при нормативе не более $0,5 \text{ мг/дм}^3$).

В соответствии с частью 1 Статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с частью 2 Статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" - Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

На основании вышеизложенного предлагаю принять управленческие решения по улучшению качества питьевой воды в рамках Ваших полномочий.

Начальник Северо-Западного ТО
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

Ф.М. Мухомова